



Asker Geyti <ag@geyti.dk>

Re: Fwd: SV: vedr. Lyne Grusgrav -Tinghedevej 2 [etrack1#:74447853]

1 message

N1 A/S <kontakt@kontakt.n1.dk>
To: "ag@geyti.dk" <ag@geyti.dk>
Cc: "ag@geyti.dk" <ag@geyti.dk>

7 July 2026 at 09:16

Hej

N1 kan godt bekræfte at planerne for grav nær vores master og luftledning er OK.

Med en afstand på 17m til mast og adgangsveje på 5m, samt grav i anlæg er det tilfredsstillende for N1.

Vi vil dog gøre opmærksom på at når arbejdet skal igangsættes og der skal arbejdes indenfor 15m af luftledningen både med transport af maskineri eller direkte arbejde, så skal N1 kontaktes i forvejen så der kan laves en plan sammen for udførelsen af arbejdet.

Med venlig hilsen
Emil
Elnetselskabet N1



N1 A/S . Edison Park 1 . 6715 Esbjerg N . Tlf. 70 23 00 43 . CVR-nr. 25154150 . [n1.dk](https://www.n1.dk)

Persontdata

For at kunne sikre dokumentation og kunne hjælpe dig bedst muligt, indsamler og opbevarer vi de oplysninger, som du skriver til os i mailen. Vi opfordre derfor til, at du kun skriver de oplysninger, der er nødvendige. Vi behandler naturligvis altid dine oplysninger i overensstemmelse med vores persondatapolitik, som du kan læse [HER](#)

 **74447853.pdf**
65K